



**SOCOTEC**

SOCOTEC BELGIUM ASBL

**SOCOTEC BELGIUM ASBL**

Rue des Semailles 14/4 - B4400 Flémalle - Belgique

Tél. : +32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80 - inspection.belgium@socotec.com - www.socotec.be

TVA n° BE 0406.671.312

ING : BE37 3400 2981 6828 - BNP : BE25 2400 3255 1382



200-INSP

Nom du client : LA FERME DES OLIVIERS SPRL  
Adresse : Chemin de la Vieille Chapelle 21  
CP + Ville : 6941 DURBUY

## RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION INTÉRIEURE ALIMENTÉE AU GAZ

Résultat du contrôle :  Conforme

Risque de partialité :  oui  non

Demandeur : LA FERME DES OLIVIERS SPRL - Chemin de la Vieille Chapelle 21 - 6941 DURBUY

Propriétaire/exploitant ou gestionnaire : Idem demandeur

Adresse de la visite : LA FERME DES OLIVIERS - Chemin de la Vieille Chapelle 21 - 6941 DURBUY

Responsable des travaux : Idem propriétaire/exploitant ou gestionnaire

Mission réalisée le : 12/01/2023

N° Client Atlas :

N° d'affaire Atlas : /

Date du rapport : 12-01-23

N° ordre mission : 1009277

Ref. Socotec Avantage : /

**SOCOTEC BELGIUM ASBL**

14/4, rue des Semailles  
4400 Flémalle

Tél. : +32 (0)4 234 17 00

E-mail : [inspection.belgium@socotec.com](mailto:inspection.belgium@socotec.com)

[www.socotec.be](http://www.socotec.be)

N° de TVA: 0406.671.312 - N° NISS 665022 263 37



200-INSP

Agent visiteur : PATSANTZIS J.

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,

Le Directeur de l'organisme agréé

Ir. J. OP DE BEECK



**Envie de donner votre avis sur nos services ?**

**Flasher le QR Code et compléter le questionnaire en ligne.**

**Votre avis nous intéresse fortement et conduira les changements à venir.**



SOCOTEC

SOCOTEC BELGIUM ASBL

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Rue des Semailles 14/4 - B4400 Flémalle - Belgique
Tél. : +32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80 - inspection.belgium@socotec.com - www.socotec.be

TVA n° BE 0406.671.312

ING : BE37 3400 2981 6828 - BNP : BE25 2400 3255 1382



200-INSP

N° affaire Atlas : / - Ordre mission : 1009277

Date du contrôle 12/01/2023

Agent visiteur : PATSANTZIS J.

Date d'émission du rapport : 12-01-23

Ce rapport annule et remplace le rapport n°:

émis le

Nb annexe(s) :

1

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION INTÉRIEURE ALIMENTÉE AU GAZ

Demandeur : LA FERME DES OLIVIERS SPRL Adresse : Chemin de la Vieille Chapelle 21 - 6941 DURBUY N° TVA : TVA non assujetti

Personne sur place : M. INFATINO

Adresse de la visite : LA FERME DES OLIVIERS - Chemin de la Vieille Chapelle 21 - 6941 DURBUY

Date de la visite : 12/01/2023

1. Description de l'installation visitée :

Type de gaz : naturel propane butane autre :
Installation : domestique industrielle neuve extension existante avant remise en service

Table with 2 columns: Field name and options. Fields include Pression(s) de service, Canalisations, Raccords, Le plan d'installation, Checklist SOCOTEC, Origine du gaz, and Code EAN.

Appareils :

Table with 6 columns: MARQUE, MODELE, PUISSANCE (kW), TYPE, ANNEE FABRICATION, EMPLACEMENT. Rows include ZANUSSI and EDY.

2. Contrôle: Selon l'état de l'installation intérieure examinée et pour autant que l'examen visuel soit possible :

2.1) Contrôle de conformité selon: Norme(s) NBN D51-003 D51-004 D51-006 B61-001 B61-002
et méthodologie de travail : CHECK-LIST INS-G-01 INS-G-02 INS-G-03 INS-G-06 Autre:
2.2) Essai d'étanchéité selon: méthodologie de travail : CHECK-LIST INS-G-04 INS-G-05 Autre:

3. Essais :

Instrument de mesure: au manomètre de précision ou colonne d'eau à l'aide du compteur de classe ≤ 10m³/h
Pression d'essai de 100 mbar d'air de gaz d'azote pendant 60 minutes, vannes d'arrêt des appareils ouvertes fermées
Nous avons détecté des fuites aux endroits suivants : néant

4. Résultats du contrôle :

INFRACTIONS :

Néant

REMARQUES :

Néant

NOTES :

Néant

Le contrôle de conformité inclut l'essai d'étanchéité.

5. Conclusion :

Suite au contrôle selon le point 2.1 : L'installation est conforme.

Le Directeur de l'organisme agréé

Ir. J. OP DE BEECK