

M26



# APRAGAZ

a.s.b.l.

Votre Organisme de Contrôle / Service Externe de Contrôles Techniques

*Faive Pas trouvé*

N°Rapport :

Type : 4

NUMEROS D'AGREMENTS :

- FLANDRES 2002/H064
- BRUXELLES AGR 001
- WALLONIE 99/002

LA FERME DES OLIVIERS SPRL

CHEMIN DE LA VIEILLE CHAPE *lle 21*

6941 BENDE

*0478/013488*

N4 Type (I,A,N)

ALL121023.txt

**Rapport de l'examen d'un dépôt en réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane ou de gaz butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges (A.R. du 21/10/1968 et ses modifications + prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement Wallon dd 7 juillet 2005)**

C	<input type="text"/>	1	R	2AG019	<input checked="" type="radio"/> Verhuurd	<input checked="" type="radio"/> Verkocht
---	----------------------	---	---	--------	---	---

A LA DEMANDE DE Antargaz Belgium NV/SA NOUS AVONS PROCÉDÉ LE *06/3/2013* AU  
 CONTRÔLE DU DÉPÔT SIS CHEMIN DE LA VIEILLE CHAPE *lle 21* 6941 BENDE  
 UTILISATEUR LA FERME DES OLIVIERS SPRL

DONNÉES GÉNÉRALES DÉPÔT, RÉSERVOIR ET SES ACCESSOIRES				
RESERVOIR	CONSTRUCTEUR	NUMERO	CAPACITE	DATE-E
	CITERGAZ N° CERTIFICAT	2AG019 DELIVRE LE	2400	25/05/12 PAR
SOUPEPE DE SECURITE	Apave 23 MARQUE OMECA L5 1/4"	00/00/00	DATE 05/ 12	APAVE ECHEANCE 05/2022
ATTESTATION TUYAUTERIE				
N° de l' habilitation	INSTALLATEUR	CODE POSTAL	COMMUNE	DATE CERTIFICAT
				00/00/00
AUTORISATION	CLASSE	DATE	DATE D'EXPIRATION	
		21/09/12		
	CAPACITE ADMISE		#Error CAPACITE INSTALLEE	
	2400		<i>2400</i>	

Ce rapport peut contenir des remarques. Le cas échéant, les numéros des remarques sont inscrits dans les cases de la grille figurant ci-après. Le texte de ces remarques figure sous le même numéro au verso de ce rapport. Seules les remarques indiquées de cette manière sont à prendre en considération.

REM.N° :	<i>1A</i>	<i>1B</i>							
----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

AUTRES :



- Pour les installations réalisées ou modifiées après le 1/01/2007, l'attestation de tuyauterie doit être établie par un installateur habilité pour le gaz propane ou par un Service Externe de Contrôles Techniques.
- Limiteur de pression: oui / non

Protection Cathodique  
 circuit ouvert : *-1021* mV  
 circuit fermé : *-1409* mV  
 courant : *0,01* mA  
 liaison isolante : *-132* mV

**CONCLUSION** (Parmi les 3 conclusions figurant ci-après, veuillez lire uniquement celle qui est marquée d'une croix).



Le dépôt répond aux prescriptions réglementaires et doit être réinspecté endéans les 5 ans.  
 C'est-à-dire avant : .....



Nous ne pouvons donner qu'un rapport provisoire. Le rapport de conformité pourra être délivré après examen des documents demandés.



Le dépôt ne répond pas aux prescriptions réglementaires. Le rapport de conformité pourra être délivré après avoir remédié aux remarques formulées et après une nouvelle inspection de votre dépôt.

DATE :

*06/3/2013*

Au nom de l'asbl APRAGAZ, l'agent visiteur,